



平成 28年 7月 12 日

いわき市長 殿

いわき大王製紙株式会社
代表取締役 鳥取 秀樹

測 定 報 告 書
(平成28年5月度)

公害防止協定第11条第1項及び第2項の規定に基づき、環境に係る測定結果を報告します。

記

1. 1号ボイラー用燃料払出しタンク出口における硫黄含有率測定結果
2. タンカー等で入荷する燃料の成分表
3. 水質測定結果
4. 大気測定結果
5. 大気有害物質測定結果
6. 排出した産業廃棄物の種類、量及び処分方法
7. 受入れ処理した産業廃棄物の種類、量および処分方法

安全環境室

谷口 琢郎

Tel:0246-62-1134

1. 1号ボイラー用燃料払出タンク出口における硫黄含有率測定結果

単位(%)

測定日	測定値	管理指針値
平成28年5月28日	2.12679	3.5

2. タンカー等で入荷する燃料の成分表(硫黄含有率)

単位(%)

測定月	測定値
2016年5月	2.29
〃	2.45

3. 水質測定結果 (平成28年5月度)

項目	測定日	測定値	協定値	
排水量 (m ³ /日)	5 月 11 日	30,096	届出値 最大34,000m ³ 通常34,000m ³	
水温 (°C)	最終排水口	5 月 11 日	26	—
	沼部ポンプ場 放流水	5 月 11 日	17	—
	江栗大橋	5 月 11 日	18	—
水素イオン濃度	5 月 11 日	7.2	5.8~8.6	
生物化学的酸素要求量 (mg/l)	5 月 11 日	3.8	12	
浮遊物質 (mg/l)	5 月 11 日	5	50	
大腸菌群数 (個/cm ³)	5 月 11 日	11	排水基準 3,000	

4. 大気測定結果 (平成28年5月度)

施設名	2号ボイラー	協定値
測定日	5 月 20 日	
ばいじん濃度 (g/Nm ³)	0.001	0.05
硫黄酸化物濃度 (k値)	0.26	1.99
窒素酸化物濃度 (ppm)	86	120

5. 大気有害物質測定結果 (平成28年5月度)

単位 (mg/Nm³)

施設名	1号焼却炉	協定値
測定日	4 月 22 日	
塩化水素濃度	4.7未満	150
カドミウム及びその化合物濃度	0.001未満	0.8
弗素・弗化水素及び弗化珪素濃度	1未満	8
鉛及びその化合物濃度	0.001未満	8
銅及びその化合物濃度	0.001未満	8
亜鉛及びその化合物濃度	0.006	8
シアン化水素濃度	0.1未満	0.8
水銀及びその化合物濃度	0.01未満	0.8
砒素及びその化合物濃度	0.01未満	0.8
クロム及びその化合物濃度	0.007	0.8

6. 排出した産業廃棄物の種類、量及び処分方法

(平成28年5月度)

廃棄物の種類	産業廃棄物の量(トン)	産業廃棄物の処分方法
汚泥(排水処理汚泥)	5,286	自社処分(焼却)
廃プラスチック類 紙くず } (スクリーン粕)	922	自社処分(焼却)
ばいじん	746.0	委託処分(造粒固化)
	450.7	委託処分(コンクリート固形化)
	173.6	委託処分(造粒固化)
	204.0	委託処分(固形化)
燃え殻	64.3	委託処分(固形化)
汚泥(石膏粕)	59.0	委託処分(埋立処分)
燃え殻 廃プラスチック類 紙くず, 金属くず } { 磁選機くず ステッチャー粕	81.3	委託処分(埋立処分)
鉾さい	319.6	委託処分(破碎処分)
木屑	10.0	委託処分(破碎)

7. 受入れ処理した産業廃棄物の種類、量及び処分方法 (平成28年5月度)

廃棄物の種類	産業廃棄物の量(トン)	産業廃棄物の処分方法
廃酸	4,340.3	中間処理(再利用)
シュレッダーダスト	0.0	焼却
紙くず・廃プラスチック	0.0	焼却