



平成 29年12月 14 日

いわき市長 殿

いわき大王製紙株式会社

代表取締役 清水 康德

### 測 定 報 告 書

(平成29年10月度)

公害防止協定第11条第1項及び第2項の規定に基づき、環境に係る測定結果を報告します。

#### 記

1. 1号ボイラー用燃料払出しタンク出口における硫黄含有率測定結果
2. タンカー等での入荷する燃料の成分表
3. 水質測定結果
4. 大気測定結果
5. 焼却灰の溶出試験結果
6. 流動砂の溶出試験結果
7. 排出した産業廃棄物の種類、量及び処分方法
8. 受入れ処理した産業廃棄物の種類、量および処分方法

安全環境室

山廻邊 庄造

Tel:0246-62-1134

1. 1号ボイラー用燃料払出タンク出口における硫黄含有率測定結果

単位(%)

測定日	測定値	管理指針値
平成29年10月4日	2.13942	3.5
平成29年10月12日	2.64357	//
平成29年10月19日	2.58728	//
平成29年10月28日	2.31008	//

2. タンカー等で入荷する燃料の成分表(硫黄含有率)

単位(%)

測定月	測定値
2017年10月	2.93
//	2.03
//	2.30

3. 水質測定結果 (平成29年10月度)

項目		測定日	測定値	協定値
排水量 (m <sup>3</sup> /日)		10 月 19 日	30,288	届出値 最大34,000m <sup>3</sup> 通常34,000m <sup>3</sup>
水温 (°C)	最終排水口	10 月 19 日	31	—
	沼部ポンプ場 放流水	10 月 19 日	15	—
	江栗大橋	10 月 19 日	15	—
水素イオン濃度		10 月 19 日	7.1	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量 (mg/l)		10 月 19 日	4.4	12
浮遊物質量 (mg/l)		10 月 19 日	7	50
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )		10 月 19 日	61	排水基準 3,000

## 4. 大気測定結果

(平成29年10月度)

施設名	1号ボイラー	
測定日	10月21日	協定値
ばいじん濃度 (g/Nm <sup>3</sup> )	0.015	0.05
硫黄酸化物濃度 (K値)	0.31	1.20
窒素酸化物濃度 (ppm)	97	120

施設名	2号焼却炉 (3号ボイラー)	
測定日	10月26日	協定値
ばいじん濃度 (g/Nm <sup>3</sup> )	0.010	0.032
硫黄酸化物濃度 (K値)	0.11	0.60
窒素酸化物濃度 (ppm)	65	200

施設名	3号焼却炉 (4号ボイラー)	
測定日	10月26日	協定値
ばいじん濃度 (g/Nm <sup>3</sup> )	0.0006	0.032
硫黄酸化物濃度 (K値)	0.078	0.60
窒素酸化物濃度 (ppm)	33	200

5. 焼却灰の溶出試験結果 (平成29年10月度)

施設名	1号焼却炉/乾灰		規制値 (廃掃法)
測定日	10	5日	
カドミウム (mg/L)	0.001未満		0.3以下
全シアン (mg/L)	不検出(0.1未満)		1以下
有機燐 (mg/L)	不検出(0.1未満)		1以下
鉛 (mg/L)	0.005未満		0.3以下
六価クロム (mg/L)	0.01未満		1.5以下
砒素 (mg/L)	0.005未満		0.3以下
総水銀 (mg/L)	0.0005未満		0.005以下
アルキル水銀 (mg/L)	不検出(0.0005未満)		不検出
ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	不検出(0.0005未満)		0.003以下
ジクロロメタン (mg/L)	0.002未満		0.2以下
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満		0.02以下
クロロエチレン (mg/L)	0.0002未満		-
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0004未満		0.04以下
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満		0.2以下
cis-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004未満		0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0005未満		3以下
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.0006未満		0.06以下
トリクロロエチレン (mg/L)	0.002未満		0.3以下
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0005未満		0.1以下
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.0002未満		0.02以下
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満		0.5以下
チウラム (mg/L)	0.0006未満		0.06以下
シマジン (mg/L)	0.0003未満		0.03以下
チオベンカルブ (mg/L)	0.002未満		0.2以下
ベンゼン (mg/L)	0.001未満		0.1以下
セレン (mg/L)	0.002未満		0.3以下
ふっ素 (mg/L)	0.08未満		-
ほう素 (mg/L)	0.1未満		-
銅(含有)農用地法(田) (mg/kg)	10未満		-

6. 流動砂の溶出試験結果 (平成29年10月度)

施設名	1号焼却炉/流動砂		規制値 (廃掃法)
測定日	10	5	
カドミウム (mg/L)	0.001未満		0.3以下
全シアン (mg/L)	不検出(0.1未満)		1以下
有機燐 (mg/L)	不検出(0.1未満)		1以下
鉛 (mg/L)	0.005未満		0.3以下
六価クロム (mg/L)	0.01未満		1.5以下
砒素 (mg/L)	0.005未満		0.3以下
総水銀 (mg/L)	0.0005未満		0.005以下
アルキル水銀 (mg/L)	不検出(0.0005未満)		不検出
ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	不検出(0.0005未満)		0.003以下
ジクロロメタン (mg/L)	0.002未満		0.2以下
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満		0.02以下
クロロエチレン (mg/L)	0.0002未満		-
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0004未満		0.04以下
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満		0.2以下
cis-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004未満		0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0005未満		3以下
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.0006未満		0.06以下
トリクロロエチレン (mg/L)	0.002未満		0.3以下
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0005未満		0.1以下
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.0002未満		0.02以下
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満		0.5以下
チウラム (mg/L)	0.001未満		0.06以下
シマジン (mg/L)	0.0003未満		0.03以下
チオベンカルブ (mg/L)	0.002未満		0.2以下
ベンゼン (mg/L)	0.003		0.1以下
セレン (mg/L)	0.002未満		0.3以下
ふっ素 (mg/L)	0.55		-
ほう素 (mg/L)	0.1		-
銅(含有)農用地法(田) (mg/kg)	40		-

7. 排出した産業廃棄物の種類、量及び処分方法 (平成29年10月度)

廃棄物の種類	産業廃棄物の量(トン)	産業廃棄物の処分方法
汚泥(排水処理汚泥)	6,194	自社処分(焼却)
廃プラスチック類 紙くず	900	自社処分(焼却)
ばいじん	688.4	委託処分(造粒固化)
	363.0	委託処分(コンクリート固形化)
	265.3	委託処分(造粒固化)
	202.8	委託処分(固形化)
	109.2	委託処分(固形化)
燃え殻	12.6	委託処分(固形化)
汚泥	2.62	委託処分(焼却処分)
	26.6	委託処分(埋立処分)
	20.6	委託処分(造粒固化)
混合廃棄物	159.6	委託処分(埋立処分)
鋳さい	176.3	委託処分(破碎処分)
木屑	13.6	委託処分(破碎)



## 8. 受入れ処理した産業廃棄物の種類、量及び処分方法

(平成29年10月度)

廃棄物の種類	産業廃棄物の量(トン)	産業廃棄物の処分方法
廃酸	4,335.1	中間処理(再利用)
シュレッダーダスト	0.0	焼却
紙くず・廃プラスチック	0.0	焼却